

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Норильск

663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogrn.norilsk@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 154

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Юридическому лицу - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №83 «Золотой петушок» (далее МБДОУ «ДС №83 «Золотой петушок»)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 19.08.2021 № 154 в период с 15:00 часов 25 августа 2021 по 18:00 часов 25 августа 2021 и с 14:00 часов 07 сентября 2021 по 15:00 часов 07 сентября 2021 государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим МБДОУ «ДС №83 «Золотой петушок», проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «ДС №83 «Золотой петушок», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Дудинская, 5.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Выход на кровлю с лестничной клетки правого крыла осуществляется через люк, выполненный из материала с ненормированным пределом огнестойкости.	<b>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b> ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу	01.10.2022

		<p>соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).</p> <p>п.7.7 СП 4.13130.2013.</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.</p> <p>п. 2.10 СНиП 2.01.02-85. «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.</p>	
2.	<p>Выход на кровлю с лестничной клетки левого крыла осуществляется через люк, выполненный из материала с ненормированным пределом огнестойкости.</p>	<p><b>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p>ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому</p>	01.10.2022

		<p>переворужению. (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ). п.7.7 СП 4.13130.2013.</p> <p>В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. п. 2.10 СНИП 2.01.02-85. «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»</p> <p>Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.</p>	
3.	<p>Помещение склада на 3-м этаже (помещение № 28 согласно технического паспорта) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p><b>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b></p> <p>п.1 ст.88 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>п.3 ст. 88 ФЗ – 123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в <u>таблице 24</u> приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	01.10.2022
4.	<p>Двери из помещений 3-го этажа (помещения №№ 1, 14, 24, 27 согласно технического паспорта) на лестничную клетку используются без уплотнения в притворах.</p>	<p><b>ст. 52 123-ФЗ Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</b></p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.</p> <p>ч. 3 ст. 4 123-ФЗ К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>п. 24. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	01.10.2022

5.	В помещении бассейна на 3-м этаже (помещение № 3 по техническому паспорту) для отделки потолка используются пластиковые панели.	<p><b>ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.10.2022
6.	Дверь из помещения 2-го этажа (помещение № 15 согласно технического паспорта) на лестничную клетку используются без уплотнения в притворах.	<p><b>ст. 52 123-ФЗ Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</b></p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.</p> <p><b>ч. 3 ст. 4 123-ФЗ</b> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>п. 24. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	01.10.2022
7.	Двери из помещений 1-го этажа (помещения №№ 46, 64, 68 согласно технического паспорта) на лестничную клетку используются без уплотнения в притворах.	<p><b>ст. 52 123-ФЗ Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара</b></p> <p>2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.</p> <p><b>ч. 3 ст. 4 123-ФЗ</b> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>п. 24. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	01.10.2022

8.	Помещение склада на 1-м этаже (помещение № 18 согласно технического паспорта) не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	<b>Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> п.1 ст.88 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. п.3 ст. 88 ФЗ – 123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в <u>таблице 24</u> приложения к настоящему Федеральному закону.	01.10.2022
----	--	---	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
 МО г. Норильск Красноярского края  
 по пожарному надзору  
«07» сентября 2021 г.

Казанский О.А.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(-а):

Иванов Иван Иванович

Иванов  
(подпись)

И.И. Иванов

«07» сентября 2021 г.